

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Выдан: МАДОУ «Детский сад № 6 «Березка»»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

- МАДОУ «Детский сад № 6 «Березка»», с. Бородулино, ул. Садовая 2.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду
от 14.07.2020 № 7/д-п.

Глава Сысертского городского округа



Д.А. Нисковских

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

АКТ *27/8-11*
проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
(потребители)

с.Патруши
(место составления акта)

14.07.2020г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.05.2020 № 985,

в составе:

председатель комиссии – Воробьев С.О. – Первый Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа

члены комиссии:

- Юровских Ирина Владимировна - начальник отдела ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского городского округа;
- Калинина Анна Николаевна - директор МБУ «УКС ЖКХ»;
- Коростелев Игорь Валерьянович - директор МУП ЖКХ «Сысертское»

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденной

Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)


в период с 14.07 2020 по 14.07 2020 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №6 «Березка»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

 Л.А.Давыдова, и.о. заведующего МАДОУ № 6 «Березка»
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МАДОУ №6 «Березка», расположенный по адресу Свердловская обл., Сысертский район, с.Бородулино, ул.Садовая, д.2

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Теплообменное оборудование отсутствует
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № 8 промывки систем отопления здания, утвержден заведующим Приказ № 21/5 -ОД от 21.06.2020г.
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Теплообменное оборудование отсутствует

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Оборудование отсутствует
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Выполнено	Приложения №1, №3 к Договору теплоснабжения №ОТ30ТЭ0000000033 от 24.01.2020 заключен с ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»,
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Акт № 7 о выполнении плана работ по подготовке к отопительному периоду Приказ №77-ОД от 09.07.2020г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонт при необходимости.
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт №3 испытания тепловых сетей на прочность и плотность Приказ №21/4 -ОД от 21.06.2020г.
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт №6 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден заведующим Приказ №21/2-ОД от 21.06.2020г.
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт №5 технического обследования здания МАДОУ №6 «Березка», утвержден заведующим Приказ №21/1-ОД от 21.06.2020г.
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено	1.Акт технического состояния системы учета б/н от 26.06.2020 выдан ООО «ИТЦ «Гермес» 2.Паспорт «Тепловычислители СПТ941»
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт №б/н от 07.11.2019г. ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и ГВС у потребителя 2.Паспорт «Тепловычислители СПТ941»
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Защитные системы отсутствуют.

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции	Выполнено	Акт №4 проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, утвержден заведующим Приказ № 21/3 ОД от 21.06.2020г.
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Не предусмотрено на момент введения в эксплуатацию.
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения №ОТ30ТЭ0000000033 от 24.01.2020 заключен с ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеватор отсутствует.
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки №00000450140 от 0.07.2020г., между ОТСК и МАДОУ №6
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	1.Договор технического обслуживания и ремонта УКУТ, ГВС и ХВС №СО – 20/03 от 09.01.2020 с ИП «Воробьев Д.Л» 2.Договор № 6-20 от 09.01.2020г. на аварийно-техническое обслуживание инженерного оборудования с ООО УК «Беркана»
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют.
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Не требуется	Приобретается по мере необходимости и при наличии финансирования.
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Акт №3 испытания тепловых сетей на прочность и плотность Приказ №21/4 -ОД от 21.06.2020г.

Готово

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №6 «Березка»
 (наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить*):

1. Акт № 6 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден заведующим Приказ № 21/2-ОД от 21.06.2020г.
2. Акт № 5 технического обследования здания МАДОУ № 6 «Березка», расположенного по адресу Свердловская обл., Сысертский р-он, с. Бородулино, ул.Садовая, д.2, утвержден заведующим Приказ №21/1-ОД от 21.06.2020г.
3. Акт технического осмотра узла коммерческого учета тепловой энергии и ХВС б/н от 13.07.21020 г
4. Акт №б/н от 07.11.2019г. ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и ГВС у потребителя
5. Акт №4 проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден заведующим Приказ №21/3-ОД от 21.06.2020г.
6. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
7. Акт №3 испытания тепловых сетей на прочность и плотность, утвержден заведующим Приказ №21/4-ОД от 21.06.2020г.
8. Акт №7 промывки систем отопления здания, утвержден заведующим Приказ №21/5-ОД от 21.06.2020г.
9. Акт №8 о выполнении плана работ по подготовке к отопительному периоду Приказ №21/8-ОД от 21.06.2020г.
10. Договор теплоснабжения №ОТ30ТЭ0000000035 от 21.01.2020 заключен с ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»,
11. Договор технического обслуживания и ремонта УКУТ, ГВС и ХВС №С-25 от 24.01.2020 с ИП «Воробьев Д.Л.» от 09.01.2020 г
12. Договор №5-20 от 09.01.2020г. на аварийно-техническое обслуживание систем инженерного оборудования с ООО УК «Беркана»
13. Акт сверки №00000503129 от 13.07.2020г., между ОТСК и МАДОУ №6
14. Приказ №21/6-ОД от 21.06.2020 «О назначении ответственного по ликвидации аварийных ситуаций»
15. Приказ №21/7-ОД «О назначении ответственного за тепловой узел по подготовке к отопительному периоду»
16. Паспорт «Тепловычислители СПТ941»
17. Справка о наличии в штате рабочего по комплексному обслуживанию здания.

Председатель комиссии: _____



(подпись, расшифровка подписи)

Воробьев С.О.


Члены комиссии: _____

(подпись, расшифровка подписи)

Юровских И.В.;

(подпись, расшифровка подписи)

Калинина А.Н.;


 _____ Коростелев И.В.;
 (подпись, расшифровка подписи)

Секретарь _____ Семакина Е.М.
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

« 11.08.2024 »

Давыдова Л.А.и.о., заведующего МАДОУ № 6 «Березка»



№	Примечания к акту	Наименование организации	Подпись
1	Акту прилагаются фотографии и копии документов, подтверждающих выполнение работ по устранению аварийных ситуаций в системе водоснабжения.	Министерство образования Республики Беларусь	И.И.И.
2	Акту прилагаются копии документов, подтверждающих выполнение работ по устранению аварийных ситуаций в системе водоснабжения.	Министерство образования Республики Беларусь	И.И.И.
3	Акту прилагаются фотографии и копии документов, подтверждающих выполнение работ по устранению аварийных ситуаций в системе водоснабжения.	Министерство образования Республики Беларусь	И.И.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Медведкова Нина Ивановна

Действителен с 08.09.2021 по 08.09.2022